

Kann man mit 2 einstellbaren Schaltpunkten eine einstellbare Hysterese realisieren?

Ja, z.B. bei den mechanischen Druckschaltern B2T/D2T und dem mechanischen Temperaturschalter L2H, etc.