

Wann sollte man bei den Grenzwertschalter GK03 Silikonkabel verwenden?

Es sollte der GK03 mit Silikonkabel verwendet werden, wenn die Temperatur über $+105^{\circ}\text{C}$ bzw. unter -10°C liegt