

Welche Geräte werden mit Dichtungen am Prozessanschluss geliefert?

Standardmäßig werden elektronische Druck- und Temperaturschalter und Druck- und Temperaturtransmitter mit Dichtungen am Prozessanschluss ausgeliefert (wenn dies am Prozessanschluss vorgesehen ist).