Avec le convertisseur à valeur seuil GK03, quand doit-on utiliser un cable en silicone ?

Le GK03 doit être utilisé avec un câble en silicone lorsque la température est supérieure à 105 °C ou inférieure à -10°C.