Quelle est l'indication supplémentaire du Nema 4 X pour les pressostats DT ?

Lors de la commande, l'indication FX doit être ajoutée dans la désignation du modèle.